

IR.271.11.2020

**ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ**

Gmina Krynice informuje, że w dniu 02.01.2021r. do tutejszego urzędu wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nr IR.271.11.2020 następującej treści:

Dotyczy: IR.271.11.2020

Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Krynicach.

Wnosimy o zmianę parametrów sztucznej trawy. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu.

Prosimy o zmianę poniższych parametrów:

1. Dopuszczenie sztucznych traw o wysokości włókna 20mm

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw spełniających wymagania Zamawiającego o wysokości włókna 20mm. Informujemy, że niższa wysokość włókna trawy o tych samych parametrach, nie wpływa na jej właściwości użytkowe. Zarówno trawa 25mm jak i trawa 20mm są nawierzchniami wielofunkcyjnymi, a różnica wysokości nie będzie odczuwalna przez użytkowników.

2. Dopuszczenie sztucznych traw z włóknem PE

Prosimy o dopuszczenie sztucznych traw posiadających 100% włókien polietylenowych. Zdecydowana większość nowych modeli traw wykonana jest z wykorzystaniem włókien polietylenowych. Są one lepsze oraz bardziej wytrzymałe od włókien polipropylenowych, produkowane z wykorzystaniem bardziej zaawansowanej technologii. Wszystkie trawy syntetyczne wykonane z włókien PE, wykazują się lepszymi parametrami grywalności. Podkreślamy, że włókna polietylenowe należy traktować jako równoważne bądź lepsze w stosunku do włókien polipropylenowych.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sztuczne trawy o wysokości włókna 20 mm oraz dopuszcza trawy z włókien PE

W Ó J T
Jacek Wiśniewski
Jacek Wiśniewski