

IR.271.11.2020

**ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ**

Gmina Krynice informuje, że w dniu 23.12.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nr IR.271.11.2020 następującej treści:

Zapytanie do przetargu „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Krynicach”

W związku z określonymi parametrami sztucznej trawy i określonym rodzajem włókna polipropylenowym informujemy, że aktualnie trawy wielofunkcyjne produkowane z włókna fibrylowanego wykonywane są z polietylenu.

Włókna fibrylowane z polipropylenu wykonywane były w przeszłości, niemniej jednak z uwagi na fakt, że włókno polipropylenowe jest dużo twardsze, co powodowało dużą ilość obtarć naskórka u użytkowników podczas wślizgów, trawy z włókien polipropylenowych zostały wycofane z produkcji.

Aktualnie tendencją rynku europejskiego jest produkowanie sztucznych traw jak najbardziej zbliżonych właściwościami do trawy naturalnej, stąd wszyscy najwięksi producenci europejscy produkują trawy zarówno piłkarskie jak i wielofunkcyjne z włókien 100% polietylen.

Stąd też prosimy o dopuszczenie do przetargu, jako rozwiązania równoważnego, traw spełniających wymagania określone w dokumentacji przetargowej z włókna fibrylowanego polietylenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne odnośnie sztucznej trawy jednocześnie informując, że powinny one spełniać parametry zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Ich trwałość nie może być mniejsza niż rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym a koszty ich utrzymania i konserwacji nie mogą być wyższe niż rozwiązań zakładanych w projekcie.

W Ó J T
Jacek Wiśniewski
Jacek Wiśniewski